

平成29年度 主な環境目標の達成状況

	環境目標	実績	評価
排ガス中のダイオキシン類排出 濃度管理	0.05ng-TEQ/m ³ N以下	0.0047ng-TEQ/m ³ N(最大値)	○
自家用発電を最大限行い買電を 抑制しCO ₂ の排出抑制を図る	受電電力1,200kW以下	維持	○